

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

Processo Administrativo Nº 2023-SAN-081962

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de 06 (seis) bombas dosadoras do tipo peristálticas para utilização em produtos químicos nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) São Roque I e II.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 19 de setembro de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1. Qual seria a vazão mínima que a bomba deverá atender (Itens 1,2 e 3)?

RESPOSTA: Item 1: 195 mL/min; Item 2: 450 mL/min e Item 3: 27 mL/min.

2. O cabeçote da bomba deve ser selado para evitar vazamento e contato do fluido com partes internas da bomba (Itens 1,2 e 3)?

RESPOSTA: Sim.

3. A bomba precisa possuir sensor de ruptura de mangueira (Itens 1,2 e 3)?

RESPOSTA: Sim

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 19 de setembro de 2023.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira – (Portaria 068/2023)

Ervino Ribeiro Macedo
Diretor de Saneamento