

## CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

Processo Administrativo Nº 2023-SAN-082734

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 004/2023** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Contratação de empresa para execução de obras de terraplenagem, contenção de encosta com uso de gabião, urbanização e acesso, implantação de tubulação de água tratada, drenagem pluvial e serviços correlatos, para a implantação de reservatório de água tratada no bairro Praia Brava de Itajaí.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 10 de outubro de 2023, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/93. O interessado elencou questionamento que, devido ao seu teor, foi encaminhado à área técnica para manifestação.

#### QUESTIONAMENTO / RESPOSTA:

1. Conforme item 15.1.3 do edital deverá ser apresentado o anexo VI “planilha de composição de custo unitário”, contudo este ANEXO do edital não condiz com uma planilha de composição de custo unitário, sob este aspecto será disponibilizado este anexo ou será desconsiderado este item do edital?

**Resposta:** Estamos publicando a ERRATA 01, juntamente ANEXO X – Composição de preços unitários.

2. Não foi disponibilizado junto a documentação projeto da rede de água conforme item 4.1.1.1 e 4.1.1.2 da planilha orçamentária, logo não é possível analisar se estes materiais serão implantados em linha reta, ou apenas não foi considerado que haverá necessidade de curvas, junções, joelhos, reduções, entre outras peças comumente mente usadas em implantação de rede de água, ou ainda se estes materiais seriam fornecidos e implantados pelo SEMASA ?

**Resposta:** Conforme descrito na planilha orçamentária, os itens 4.1.1.1 e 4.1.1.2 tem relação com:

**a) ASSENTAMENTO de 340 (trezentos e quarenta) metros DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).**

**b) Fornecimento de 340 (trezentos e quarenta) metros de TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665).**



3. Conforme 1.2 do referido edital solicitar as composições próprias do orçamento CPU 01, assim como as composições CASAN, e ainda não consta das composições SINAPI a referência do período utilizado.

**Resposta:** Para efeitos de composição de preços, foram utilizados como referência a TABELA CASAN de FEVEREIRO DE 2020 E TABELA SINAPI DE MAIO DE 2023. Será disponibilizado arquivo em forma EXCEL para melhor apropriação dos custos e preços pelos interessados.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 19 de outubro de 2023.

**Rosimeri Nascimento**  
Presidente da Comissão de  
Licitações

**Ervino Ribeiro Macedo**  
Diretor de Saneamento

