



Itajaí, 02 de MARÇO de 2011.

Ofício de Resposta:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2011

**INTERESSADO: FAE – Ferragens e Aparelhos Elétricos S/A
Ângela Alencastro**

Prezada Senhora:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 005/2011**, venho por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

***Esclarecimento 1)** No item 2 do Anexo 1 – Descrição diz: “Medidor UNIJATO para água fria – Hidrômetros, tipo velocimétrico com transmissão magnética, com cúpula totalmente em vidro, protegendo toda parte lateral e superior da relojoaria, devendo ser inclinada na parte superior, tendo sua base de sustentação em latão ou cobre, relojoaria inclinada à 45° O medidor FAE possui uma base em policarbonato, cinta em cobre e a cúpula e lateral em vidro. Entendemos que não é necessária a base da relojoaria em cobre ou latão, visto que não é possível atingi-la para fraudá-la (por exemplo: a perfuração). Para se ter algum contato com a base da relojoaria, estando o hidrômetro montado, instalado ou não, é necessário que o acesso seja pela parte inferior do hidrômetro, porém a parte inferior abaixo da base é a própria carcaça em metal que é muito mais resistente e espessa que uma lamina de latão na base da relojoaria (segue foto em anexo). Poderá ser cotado o nosso modelo, conforme exposto acima?*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Não há como aceitar o modelo proposto pela empresa, tendo em vista que não cumpre os requisitos do Termo de Referência do Edital, diante da escolha efetuada pela equipe técnica do SEMASA.

Sem mais para o momento.

Diogo Vitor Pinheiro
Pregoeiro

Lissandro Dauer
Gerente de Cadastro de Medição

