



Itajaí, 11 de outubro de 2011.

Ofício de Resposta:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 025/2011**

**INTERESSADO: Comercio de Material Elétrico São José Ltda**  
Fernando Montibeller

Prezada Senhora:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 025/2011**, vimos por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

**DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

**Esclarecimento 1)** *Com relação ao ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA no item 01, qual o diâmetro do Barrilete de sucção/recalque e a distância até a rede existente?*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

Diâmetro de rede de distribuição disponível para sucção = PVC DN 50 mm  
Diâmetro do barrilete de sucção < 50 mm, cfe dimensionamento do proponente;  
Distância do booster até a rede de distribuição de água = 5,00 m.

Sem mais para o momento.

**Diogo Vitor Pinheiro**  
Pregoeiro

**Sérgio Juk**  
Diretor de Saneamento

