

Itajaí, 10 de julho de 2012.

Ofício de Resposta:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 023/2012

**INTERESSADO: CTQ ANÁLISES QUÍMICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA
Eduardo Antonio Crapino**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 023/2012**, vimos por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

Esclarecimento 1) “*Quantas seriam as amostras para análises de acordo com o CONAMA 357, uma vez que os VMP’s aplicáveis nesta norma diferem da Portaria 2914?*”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Conforme descrito no item 1.1 do ANEXO I – Termo de Referência, as coletas das amostras deverão ser realizadas em duas etapas, sendo a primeira em 5 (cinco) dias após assinatura do contrato e a segunda no mês de dezembro entre os dias 01 e 10. As etapas devem ser realizadas num período de 10 (dez) dias onde serão feitas 6 (seis) coletas em cada etapa. Os relatórios de análise de água deverão ser apresentados 20 (vinte) dias após o término de cada etapa.

Esclarecimento 2) “*Quais seriam os parâmetros a serem analisados?*”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

Todos os parâmetros necessários a serem analisados pelo contratado, estão descritos no item 1 do ANEXO I – Termo de Referência.

Sem mais para o momento, mantenha-se a data de abertura do Edital, bem como proceda-se a comunicação ao licitante e seja disponibilizado aos interessados por meio da divulgação na internet.

Diogo Vitor Pinheiro
Pregoeiro

Sérgio Juk
Diretor de Saneamento

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico