



Itajaí, 12 de março de 2013.

Ofício de Resposta:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 006/2013**

**INTERESSADO: LAO Indústria Ltda  
Glauca Tavares**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 006/2013**, vimos por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

**DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

**Esclarecimento 2)** No anexo I – Termo de Referência – item 2.7 – é solicitado “ O Sistema de Blindagem interna do hidrômetro deverá ser estampado **em aço de baixo teor de carbono** com revestimento superficial com a finalidade de prevenir problemas de oxidação e garantindo assim que o sistema magnético opere completamente isolado a eventuais campos magnéticos externos evitando assim possíveis ocorrências de fraudes ou outra matéria – prima que confira as mesmas propriedades citadas anteriormente.”

**Perguntamos: Nossos hidrômetros possuem um sistema de blindagem magnetizada em ferrite sinterizado, podemos participar nessas condições ?**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Considerando que o item 2.7 do Termo de Referência faz menção: “**ou outra matéria prima que confira as mesmas propriedades citadas anteriormente**”, será aceito como sistema de blindagem o de ferrite sinterizada, tendo em vista que atende ao requisito do item 2.7 do Termo de Referência do Edital.

Sem mais para o momento, proceda-se a comunicação ao licitante e seja disponibilizado aos interessados por meio da divulgação na internet.

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro

**Lissandro Dauer**  
Gerente de Cadastro

