



Itajaí, 09 de abril de 2013.

Ofício de Resposta:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2013**

**INTERESSADO: LAO Indústria Ltda  
Glaucia Tavares**

Prezada Senhora:

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento relativo ao Edital de **Pregão Presencial N° 009/2013**, vimos por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos:

**DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

**Esclarecimento 1)** No Anexo I – Termo de Referência – item 2.7 é solicitado :“ O Sistema de Blindagem interna do hidrômetro deverá ser estampo em aço de baixo teor de carbono com revestimento superficial ..... “

**Perguntamos: Nosso sistema de blindagem interna do hidrômetro é em ferrite sinterizada com proteção lateral em polímero de engenharia, podemos participar nessa condição?**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

Considerando que o item 2.7 do Termo de Referência faz menção: “**ou outra matéria prima que confira as mesmas propriedades citadas anteriormente**”, será aceito como sistema de blindagem o de ferrite sinterizada, tendo em vista que atende ao requisito do item 2.7 do Termo de Referência do Edital.

**Esclarecimento 2)** No mesmo item – lemos: “ O fabricante deverá fornecer os kits de extremidades composto de tubete, porcas e guarnições para instalação de medidor.”

**Perguntamos: As conexões dos hidrômetros podem ser de PVC?**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Sim

Sem mais para o momento, proceda-se a comunicação ao licitante e seja disponibilizado aos interessados por meio da divulgação na internet.

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro

**Lissandro Dauer**  
Gerente de Cadastro

