



## PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2013

Processo Administrativo N° 2013-SAN-6008

### NOTA TÉCNICA DE EXCLARECIMENTO

No intuito de prever dúvidas e questionamentos ao edital, esclarecemos que os **inversores de frequência** previstos nos orçamentos do processo licitatório em epígrafe, precisamente no item 3 da planilha de cada estação elevatória (3. PAINEL DE CONTROLE) devem ser passíveis de instalação de módulo de comunicação **MODBUS-RTU, com saída serial RS-485.**

Itajaí, 19 de julho de 2013.

---

**Sérgio Juk**  
Diretor de Saneamento

