



Itajaí, 20 de dezembro de 2013.

**CI DS 116/2013**

**DE:** Diretoria de Saneamento

**PARA:** Gerência de Licitações

**Assunto:** Solicitação de Análise de Qualificação Técnica da Higma

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para responder seu questionamento no memorando interno datado de 19/12/13 a respeito do Pregão Presencial 048/2013.

Analisando os atestados técnicos apresentados pela empresa Higma, fazemos as seguintes considerações:

1. O atestado da SABESP, é o que mais se aproxima da especificação no que diz respeito a um produto de complexidade compatível com a do edital;
2. Não obstante esta peculiaridade, possui potência acima de 150 CV, e vazão abaixo de 2.460 m<sup>3</sup>/h, divergentes do exigido no edital;
3. Nenhum outro atestado apresenta compatibilidade com as exigências do edital.

Assim sendo, entendemos que a licitante, em um único atestado, não forneceu um equipamento com as características estabelecidas no edital.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, nos subscrevemos

Atenciosamente,

Engº. Sérgio Juk  
Diretoria de Saneamento  
SEMASA – Itajaí - SC

