



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial Nº 013/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição Motobombas reservas para os Poços Artesianos que fazem parte do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Itajaí:**

EMPRESA: 01

Esclarecimento 1) “Nosso equipamento é integralmente em aço inox AISI 304, entendemos que esse material será aceito por ser considerado superior ao ferro fundido solicitado no edital. Favor confirmar.”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

SIM

Esclarecimento 2) “Por se tratar de equipamentos importados, que não estão em nosso estoque no momento, para aumentar a concorrência durante o certame e conseqüentemente chegando em melhores preços para o Semasa, solicitamos que o prazo de entrega seja prorrogado para 90 dias.”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

Deve atender o prazo de entrega definido no Edital, qual seja 20 dias, vide item 13.1 do Edital

Esclarecimento 3) “Qual é a tolerância para vazão e pressão determinada pelo Semae para estes equipamentos?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

O Equipamento deve atender as especificações técnicas do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 30 de abril de 2015

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 003/2014)