



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial N° 014/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA DO FLUTUANTE SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC:**

EMPRESA: (01)

*Esclarecimento 1) “Seria aceito instalação de bomba centrífuga horizontal com transmissão por polia e correia conforme desenhos em anexo?
Utilizaremos motor elétrico, 8 Polos, com redução de rotação para 650 RPM.”*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Desde que o equipamento completo atenda todos os requisitos do ANEXO I - Termo de Referência do Edital, não existe impeditivo para o questionamento em pauta.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 12 de maio de 2015

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 003/2014)