



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial N° 014/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO MOTOBOMBA PARA A ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA DO FLUTUANTE SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC:**

EMPRESA: (2)

Esclarecimento 1) “Solicitamos a prorrogação do prazo de entrega para 100 (cem) dias em virtude dos equipamentos solicitado não serem de “prateleira”, o que demanda um tempo maior em engenharia, compras, produção e entrega.”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

PROCEDENTE. Alterar requisitos mínimos do Edital.

Esclarecimento 2) “Para atender às especificações do edital, nosso melhor equipamento possui rotação de 1190 rpm / VI polos. Será aceito equipamento com rotação de VI polos?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

PROCEDENTE. Alterar requisitos mínimos do Edital.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet e as alterações editalícias necessárias além da data de abertura do certame.

Itajaí (SC), 12 de maio de 2015

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 003/2014)