



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial N° 016/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de TUBOS E CONEXÕES EM AÇO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO SEMASA**

EMPRESA: (1)

Esclarecimento 1) “Item 16) Flange Cego DN300mm, NBR 7675 PN10, em aço carbono, face com ressalto. Do Edital 016/2015 = **Dúvida: Qual a Medida da Flange?**”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

O flange (item 16) deverá ter suas dimensões de acordo com a Tabela 17 da NBR7675.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 18 de maio de 2015

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 003/2014)