



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial Nº 018/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Fornecimento e instalação de SISTEMA DE AERAÇÃO DE BOLHA FINA COM GRADES REMOVÍVEIS a ser utilizado na 2ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Semasa no município de Itajaí, SC:**

**EMPRESA: ( 01 )**

*Esclarecimento 1) “O Atestado Técnico a ser apresentado pode ser de equipamento de aeração tipo flutuante (cadeias oscilantes)?”*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

O Atestado Técnico deve comprovar o fornecimento de sistema de aeração removível por difusores com bolhas finas, compatível com o especificado no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 14 de maio de 2015

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 003/2014)