

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial N° 021/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO e na rede de distribuição de água do SEMASA**

**EMPRESA: 01**

*Esclarecimento 1)* “Com relação a curta especificação da Válvula Borboleta (Itens 14 e 15), gostaríamos de saber qual a norma de face a face deve ser adotada? “

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)**

Não há necessidade de identificar a norma para a dimensão face a face da válvula neste certame.

**EMPRESA: 02**

*Esclarecimento 1)* “Solicitamos esclarecer as extremidades das válvulas borboleta flangeadas previstas nos itens 14 e 15 da planilha de preços uma vez que a Norma NBR 15768 prevê extremidades face a face diferentes, a saber:

VÁLVULA DN 600 = FACE A FACE ISO 5752 267MM; FACE DE ACORDO COM A NORMA AWWA 203MM

VALVULA DN 800 = FACE A FACE ISO 5752 318MM. FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA AWWA C 504 **NÃO PREVISTO**“

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)**

Quanto à construção das válvulas: NBR15768.  
Não há necessidade de identificar a norma para a dimensão face a face da válvula neste certame.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 30 de Junho de 2015

**Diogo Vitor Pinheiro**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 003/2014)

**Thiago H. Thomas**  
Engenheiro Civil

**Sérgio Juk**  
Diretor de Saneamento