

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **Pregão Presencial Nº 023/2015** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Atuadores e peças para atuadores pneumáticos utilizados na Estação de Tratamento de Água de São Roque.**

EMPRESA: 01

Venho por meio desta, solicitar informações sobre os itens licitados no edital, conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE |
|------|---|-------|------|
| 1 | Atuador pneumático ADA-200 ACTREG | PÇ | 3 |
| 2 | Emenda de conexão rápida de mangueira de 8mm | PÇ | 50 |
| 3 | Controle de fluxo MW9021009C ¼" x 8mm para atuador pneumático | PÇ | 100 |
| 4 | Tubo de Nylom 11 natural 8mm x 6mm | mt | 200 |
| 5 | Tubo de Nylom 11 natural 12mm x 9mm | mt | 10 |

Esclarecimento 1) "O item 2 se entende como engate?"

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

O item 2 também pode ser entendido por engate e tem por objetivo, a emenda da mangueira quando danificada.

Esclarecimento 2) "O item 3 significa regulador de fluxo?"

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

O item 3 também pode ser entendido por regulador de fluxo e tem por objetivo controlar a velocidade de acionamento da válvula pneumática.

Esclarecimento 3) "A cor do tubo pode ser branco?"

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (3)

O tubo pode ser branco, desde que atenda as condições operacionais de um sistema pneumático.

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC), 23 de Julho de 2015

Diogo Vitor Pinheiro
Pregoeiro
(PORTARIA 003/2014)

Adriano Jose Kielling
Engenheiro Químico

Sérgio Juk
Diretor de Saneamento

