

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Hidróxido de cálcio líquido em suspensão com no mínimo 95% de suspensão, utilizados como corretivo de pH na Estação de Tratamento de Água de São Roque e Arapongas.**

**EMPRESA:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Esclarecimento 1)** " HIDROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO – Qual é a embalagem de entrega? (embalagem que o fornecedor atual está entregando e que devemos entregar ) – granel em caminhão tanque toco (capacidade de 5 a 6 mil litros por entrega), granel em caminhão tanque truck (capacidade de 10 mil litros por entrega), granel em caminhão tanque carreta (capacidade acima de 10 mil litros por entrega, container (capacidade de 1.000 litros cada por entrega) ou outra embalagem?

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

O Produto deve ser entregue na forma granel, preferencialmente por meio de caminhão tanque. Estes devem ser no máximo trucados tendo em vista a dificuldade de acesso a ETA "São Roque".

Proceda-se a comunicação aos interessados por meio da divulgação na internet.

Itajaí (SC) 25 de novembro de 2016

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 003/2014)

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico

**Sérgio Juk**  
Diretor de Saneamento