

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de tubulação em PVC e PEAD para utilização na rede de distribuição de água e coleta de esgoto do SEMASA.**

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Esclarecimento 1) “tem 06 - Tubo PEAD, DE110mm, PE100, PN6, SDR26, espessura de parede 4,2mm, para condução de esgoto sanitário, fornecido em bobina, com faixa de identificação de aplicação, de acordo com NBR 15561.

Informamos que, a norma NBR 15561 não contempla a classe de pressão PN6 para o Tubo de 110mm PE 100.

Podemos cotar o item 06 de acordo com a norma ISO 4427?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

SIM. Poderá ser considerada norma ISO4427.
--

Esclarecimento 2) “Item 07 - Tubo PEAD, DE225mm, PE100, PN12.5, SDR13.6, espessura de parede 16,6mm, para condução de água potável, fornecido em barras de 06 metros, com faixa de identificação de aplicação, de acordo com NBR15.561.

Informamos que, a norma NBR 15561 não contempla a espessura de parede 16,6mm para o Tubo de 225mm, PN12,5, PE100.

Podemos cotar o item 07 de acordo com a norma ISO 4427?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

SIM. Poderá ser considerada norma ISO4427.
--

Itajaí (SC) 09 de Janeiro de 2017

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Civil

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 002/2017)