



Serviço Municipal de Água,  
Saneamento Básico  
e Infra-estrutura

**Ofício de Resposta:  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 016/2007**

**Itajaí, 04 de julho de 2007.**

**INTERESSADO:** N.B. FALCE  
**Juliano H. Zimmermann**

Prezado Senhor:

Tendo em vista o questionamento relativo ao **LOTE 1** do **ANEXO I** do Edital, venho por meio deste informar o seguinte:

**QUESTIONAMENTOS:**

**1 )** *“Em nome de nossa representada Saint-Gobain Canalização Ltda, fazemos o seguinte questionamento em referência ao lote 1 do Pregão Presencial 016/2007:*

*Qual a forma de acionamento do Registro ( CABEÇOTE ou VOLANTE ) ?”*

**Resposta:** O acionamento do **REGISTRO DE GAVETA DN150**, deverá ser de por meio de **CABEÇOTE**, segundo orientação do Departamento Técnico do SEMASA.

Respeitosamente.

**Diogo Vitor Pinheiro**  
Pregoeiro