



Figura 1: Vista Geral Conjuntos Motor-bomba



Figura 2: Motor-bomba 01



Figura 3: Motor-bomba 02



Figura 4: Motor-bomba 03



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA  
SANEAMENTO BÁSICO  
E INFRAESTRUTURA

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária  
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina  
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000  
www.semasaitajai.com.br

**Com relação ao questionamento: “informem qual o tamanho da redução hoje instalada para a bomba que possui diâmetro de sucção de 200mm (necessitamos saber tanto o comprimento quanto da tubulação / barrilete de sucção).**

R: Na sucção da bomba atualmente está instalada uma redução excêntrica de 300mm para 200mm com 470mm de distância entre flanges, conectada a um registro PN16, 12 furos.

---

**Gilnei Almeida de Souza**

Eng. Eletricista

SEMASA – Itajaí – SC



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**