

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Inversores de Frequência para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Itajaí/SC.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) *“No item 01 fala-se em motor de 2 CV com 3,6 A, pode ser fornecido inversor de 2 CV com 3A ?”*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

O inversor fornecido deve atender simultaneamente as duas condições de potência e corrente elétrica, não ultrapassando 50% dos valores, conforme previsto no Termo de Referência do Edital *“Os inversores deverão atender as potência e corrente de saída mínimas especificadas no quadro acima, não ultrapassando 50% deste valor”*.

Esclarecimento 2) *“Estamos considerando os I.F. do FABRICANTE WEG o MODELO CFW 700, gostaria de saber se atende o edital?”*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

O inversor deverá atender as características técnicas mínimas solicitadas, não há direcionamento para determinada marca/modelo de equipamento no instrumento convocatório.

Esclarecimento 3) *“Os Inversores serão para reposição? Se sim, tem como enviar o modelo/fabricante usado atualmente?”*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (3)

Os inversores são para compor a reserva técnica das unidades existentes e substituição de outros tipos de acionamento de carga.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 31 de agosto de 2018

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)

Gilnei Almeida de Souza
Eng. Eletricista

Nei Dionísio Locatelli
Diretor de Saneamento