

Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 013/2018** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO VICENTE - Sub-bacias 01, 03, 05 e 06.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) “Para execução da CAUQ/CBUQ – qual o coeficiente é utilizado para transformar as unidades de m³ para toneladas, pois os atestados técnicos emitidos pela Corsan/Dmae por exemplo são medidos em m³.”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

De acordo com a resposta ao Edital 0503/09-06 do DENIT (http://www1.dnit.gov.br/anexo/Caderno/Caderno_edital0503_09-06_0.pdf), deve-se usar o peso específico de 2,4 t/m³, entretanto quando da aferição a COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SEMASA levará em conta as características do material utilizado.

Esclarecimento 2) “Para o rebaixamento com ponteira filtrante – como podemos converter as unidades (conforme solicitação do edital) para metro de rebaixamento, ou quantas unidades de ponteira filtrante tem por metro de rebaixamento, pois os atestados técnicos emitidos pela Corsan/Dmae por exemplo são medidos em m. Há alguma norma técnica que o Semasa utiliza para o rebaixamento de ponteira filtrante?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

O SEMASA não dispõe de NORMA TÉCNICA a respeito da utilização da Ponteiros Filtrantes. A conversão requerida deve ser realizada de acordo com as especificações do projeto executado ao qual se referir o Atestado pretendido.

Esclarecimento 3) “Para reposição de pavimentação em lajota sextavada – é possível substituir o assentamento de lajota sextavada por execução/recomposição de bloco de concreto unistein ou pavi s ou paralelepípedo por terem complexidade de execução semelhante?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

SIM.

Itajaí (SC) 09 de outubro de 2018

Nemrod Schiefler Junior
Presidente da Comissão de
Licitações
(PORTARIA 083/2017)

Thiago Henrique Thomas
Eng. Civil

Nei Dionísio Locatelli
Diretor de Saneamento