

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de ácido fluossilícico, utilizado na fluoretação de águas para consumo humano nas Estações de Tratamento de Água de São Roque, Limoeiro e de Arapongas, para o exercício de 2019.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) “Qual é a embalagem de entrega do produto em cada ETA (Arapongas, São Roque e Limoeiro)? – precisamos de uma informação detalhada por conta do custo frete/logística : Será A GRANEL em caminhão tanque toco (cerca de 6.000 mil litros por entrega), ou caminhão tanque truck (cerca de 10.000 litros por entrega), ou caminhão tanque carreta (acima de 10.000 litros por entrega), ou em container (capacidade de 1.000 litros cada) ou em bombonas de quantos litros?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

ETA São Roque: caminhão truck (10.000L);
ETA Arapongas: container de 1000L;
ETA Limoeiro: bombonas de 25L..

Esclarecimento 2) “Qual é a média de entrega do produto em litros a cada entrega em cada ETA?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

ETA São Roque: 10.000L a cada três meses;
ETA Arapongas: 1 CNT 1000L a cada mês;
ETA Limoeiro: 08 à 10 bombonas a cada mês.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 05 de dezembro de 2018

Jorge Luís Andrade
Diretor Técnico

José Adriano Kielling
Engº Químico

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)