

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de tampões em ferro fundido para utilização na rede coletora de esgoto do Semasa, bairros Cordeiros e São Vicente, além de tampões em ferro fundido para o sistema de abastecimento de água.**

EMPRESA [REDACTED]

Esclarecimento 1) “os itens 01, 02 e 04 do presente edital é solicitado que seja em acordo com a norma NBR10160, porém tanto a especificação quanto os desenhos não são claros quanto ao item de articulação por rotula e o anel em polietileno que é solicitado em Norma.

Requeremos à V.Sas esclarecer se os tampões devem ser ofertados de acordo com a Norma, ou seja, articulados por rotula e com anel em polietileno?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Conforme descrição do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, os itens **01, 02 e 04** não deverão ser fornecidos com articulação e anel em polietileno; para estes itens, o tampão deverá ser dotado de travas para bloqueio da abertura.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 08 de maio de 2019

Thiago Henrique Thomas
Administrador de Redes

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)