

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima).**

**EMPRESA:** [REDACTED]

**Esclarecimento 1)** *“Gostaríamos de questionar a respeito da escala de tolerância do produto em sua densidade, sendo que a densidade especificada de 1,54 a 1,57 já apresenta suas limitações mínima e máxima, a pergunta é, se aplica-se mais a variável de +/- 0,05, nesta condição a densidade mínima seria 1,49?”*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

Quando da elaboração de sua proposta, o licitante deve **desconsiderar a variação de +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup> na densidade**, conforme descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, os limites devem ficar entre **1,54 (mínimo) e 1,57 (máximo) g/cm<sup>3</sup> à 20°C.**

Itajaí (SC) 17 de maio de 2019

**José Adriano Kielling**  
Eng<sup>o</sup> Químico

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 041/2018)

**Jorge Luiz Andrade**  
Diretor Técnico