



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de Tubos de PEAD, destinados às manutenções e substituições de redes de distribuição de água e coleta de esgoto no município de Itajaí.**

EMPRESA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esclarecimento 1) Solicito informar se a disputa do pregão será feita por item. **2)** Referente aos itens 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15, gostaria de saber se os mesmos podem ser fornecidos em PE 100, SDR 11 PN 16?

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Sim, o julgamento é UNITÁRIO, conforme consta no edital.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

Os itens 5, 6, 7 e 8, que trabalham por compressão no tubo de 63, podem ser aceitos no PN 16; os itens 9, 11 e 15, que são os colarinhos, devem ser conforme referidos no edital, pois irão apresentar diferença de parede no momento da solda, que se realizará nos tubos que estão no edital em PN 10.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 18 de julho de 2019

Victor Valente Silvestre
Diretor de Saneamento

Ana Paula Inthurn Albuino
Gerente de Licitações

Fabício Rampelotti
Monitor de Saneamento