

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de bombas centrífugas destinadas aos Booster's Itaipava 1 e 2, Morro Cortado, Morro da Cruz, Nossa Senhora das Graças, Suécia, Bráulio Werner, Brilhante, Paciência, Morro do Bem-te-vi, ETA Arapongas, ETA São Roque e Poços no município de Itajaí-SC.**

**EMPRESA:** [REDACTED]

**Esclarecimento 1)** *“Referente ao Item 11 Bomba centrífuga de eixo horizontal Thebe normalizada, estão solicitando uma bomba mancalizada para acoplar em motor que já possuem ou estão solicitando ela de forma monobloco onde já vem acoplada a bomba ao motor sendo assim um conjunto?”*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

Somente a bomba monobloco sem o motor, desde que atendidos os requisitos do item

**Esclarecimento 2)** *“Referente ao Item 12 Motobomba KSB MEG 510-40-25R, esse modelo não existe e gostaria de solicitar melhores informações para poder encontrar um modelo compatível pois as informações contidas no termo de referência também não são suficientes.”*

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Assiste razão ao licitante. Este item deve ser excluído do edital, tendo em vista que possui erro insanável.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 24 de setembro de 2019

**Gilnei Almeida de Souza**  
Engenheiro Eletricista

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 041/2018)