



Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de motobombas submersíveis para Estações Elevatórias de Esgoto bruto do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Cordeiros – Ribeirão da Murta, no município de Itajaí/SC.**

EMPRESA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esclarecimento 1) “Favor sinalizar se para o item 02, será aceita a redução concêntrica de 300mm x 250mm”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Poderá ser fornecida redução para DN250mm, desde que seja excêntrica.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 09 de dezembro de 2019

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Civil

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 032/2019)