

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

Processo Administrativo Nº 2020-SAN-057637

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), para o exercício de 2021.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 20 de novembro de 2020 às 19h58, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019.

QUESTIONAMENTOS:

Relativo ao Pregão Eletrônico nº 029/2020, cujo objeto é Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima), para o exercício de 2021, favor esclarecer:

1- Conforme edital a entrega poderá ser realizada em Contêineres ou Bombonas de até 25kg, caso seja realizado em bombonas será com retorno ou sem retorno?

2- Tendo em vista que no Termo de Referência item 4.0, prevê o fornecimento no início de contrato, 07 bombas dosadoras, para produtos químicos (poliortofosfato de sódio) para 20 L/h IP-65, 220V, 05 bar, 60Hz, e 40W, com capacidade de dosar produtos químicos de densidades 1,50 acopladas a válvulas de contrapressão estas serão de inteira responsabilidade do fornecedor: a manutenção, troca de peças e partes, reposição de bomba e suporte na instalação. Favor confirmar se os equipamentos serão em comodato.

RESPOSTAS:

1- Com retorno.



2- Sim, serão em comodato.

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 23 de novembro de 2020.

Rosimeri Nascimento Simões
Pregoeira
(Portaria n° 089/2020)

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico

