

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020**

**Processo Administrativo Nº 2020-SAN-059930**

### **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de tubulação e conexões em PVC, PP(Polipropileno), PE(Polietileno) e PEAD(Polietileno de alta densidade) para utilização no sistema de esgotamento sanitário de Itajaí – Programa Saneamento para Todos – Contrato nº 0505260-55/2019.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 9 de dezembro de 2020 às 17h34, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019.

#### **QUESTIONAMENTO:**

“1. Requer-se, para tanto, que seja atendido o seguinte pedido:

Inclusão do Tubos Corrugados PVC-U em cor BRANCA no ITEM 10 DO SUBTÍTULO 4.1, em concorrência e disputa ao Tubo de PEAD E PP CORRUGADO, salientando que o gerando maior concorrência para o lote, a fim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade”

#### **RESPOSTA:**

1. Para o Item 10, será aceito tubulação PVC-U na cor branca, em conformidade com a NBR 21138, desde que se atenda o diâmetro interno mínimo de 600mm.

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 10 de dezembro de 2020.

**Luana Vicente dos Santos Furlani**  
Pregoeira  
(Portaria nº 089/2020)

**Thiago Henrique Thomas**  
Engenheiro Civil