

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-064904

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de inversores de frequência para o sistema de abastecimento de água e para o sistema de esgotamento sanitário do SEMASA Itajaí/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 10 de junho de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTO:

1. Para o item 1 Inversor Potência 1 KW; 6A – (alimentação monofásico 220-240V) 60HZ, poderá ser fornecido inversor trifásico 220v com potência sobre dimensionado, porém atendendo as características físicas (tamanho) e técnicas (entradas, saídas,etc..) conforme termo de referência ?.

RESPOSTA:

1. O inversor deste item é para uma aplicação onde não está disponível o sistema trifásico. Portanto, se fornecido um inversor trifásico com possibilidade de alimentação em sistema monofásica, este só será aceito se atender a todas as funções requeridas no edital utilizando alimentação provida de uma tensão 220VCA entre fase e neutro (monofásica), sem acusar falha de funcionamento (falta de fase) ou qualquer outra restrição de funcionamento quando alimentado por sistema monofásico, atendendo plenamente à potência e à corrente nominal exigida no edital.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 11 de junho de 2021.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira

Gilnei Almeida de Souza
Engenheiro Eletricista