

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-066443

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição e implantação de comportas manuais, em aço inox 304, nos filtros, floculadores e decantadores da ETA (Estação de Tratamento de Águas) do São Roque I do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 25 de agosto de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Assim, esclarece-se o que segue:

#### **QUESTIONAMENTO:**

- 1) Caso seja necessário a paralisação da ETA. Qual será o período de paralisação que está programado? Por quanto tempo a mesma poderá permanecer paralisada?
- 2) Por questões de operação da ETA, a instalação das comportas deverá ser feita por etapas? Qual o cronograma de instalação? Quais as ordens das comportas a serem instaladas?
- 3) As obras poderão ser executadas durante o período de verão/final de ano, tendo em vista o aumento da demanda no consumo de água?

#### **RESPOSTA:**

- 1) Se for necessária a paralisação da ETA, esta deverá ser programada junto à operação e deve ser pelo período mais breve possível.
- 2) Sim, poderão ser paralisadas no máximo duas comportas por vez. Sugere-se que as instalações comecem pelos filtros, após os decantadores e, no fim, os floculadores. Porém, há possibilidade de flexibilidade nesta ordem.



3) Sim, com programação prévia e de acordo com a operação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 25 de agosto de 2021.

**Luana Vicente dos Santos Furlani**  
Pregoeira  
(Portaria nº 089/2020)

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico

