

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-066443

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição e implantação de comportas manuais, em aço inox 304, nos filtros, floculadores e decantadores da ETA (Estação de Tratamento de Águas) do São Roque I do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 27 de agosto de 2021, sendo intempestivo, pois não cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019; porém, será respondido. Assim, esclarece-se o que segue:

QUESTIONAMENTOS:

01) Entendemos que os suportes dos acionamentos das comportas (pedestal/pórtico) poderão ser fabricados em aço carbono. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTAS:

01) Sim.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 30 de agosto de 2021.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira
(Portaria nº 089/2020)

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico