

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-067960

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos de telemetria para o sistema de abastecimento de água e para o sistema de esgotamento sanitário do SEMASA ITAJAÍ/SC, para o exercício de 2022.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 22 de novembro de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 - Pergunta 1

Item: 4.3. Software de parametrização:

A contratada deverá fornecer ao SEMASA os softwares de programação dos componentes descrito neste termo sendo eles:

- *Software de programação do rádio MDS EL805*
- *Software da Siemens (TIA Portal) compatível com os componentes licitados.*

Pergunta:

Com relação ao Software da Siemens (TIA Portal) utilizado para programações dos CLPs Siemes, por padrão do fabricante este software é um produto cobrado (não gratuito), desta forma é correta a interpretação que este custo pode ser diluído no custo dos CLPs?

RESPOSTA: Sim, a aquisição não discrimina um item exclusivo para aquisição do software, considerando que ele é indispensável para a programação das CPUs e deverá ser uma versão completa para atender todas as funções do modelo S7-1200 ou seja versão profissional, o seu custo deve estar diluído no valor dos produtos ofertados.

2 - Pergunta 2

Item 4.4.Manuais:

A contratada deverá fornecer todos os manuais em português ou inglês tanto dos componentes licitados quanto dos softwares de parametrização.

Pergunta:



Sendo que as especificações técnicas dos equipamentos já estão baseadas nos Data Sheets dos fabricantes, o edital já está pedindo os devidos softwares de parametrização dos equipamentos, não poderia ser dispensada de apresentação dos referidos manuais?

RESPOSTA: A documentação requerida para a CPU e demais módulos é o Manual do Sistema para o S7-1200.

Acompanhando os rádios deverá ser fornecido o Manual de Referência ou manual do Usuário.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 29 de novembro de 2021.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria n° 066/2021)

Gilnei Almeida de Souza
Engenheiro Eletricista