

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-069234

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de Hidróxido de cálcio líquido em suspensão com no mínimo 95% de suspensão, utilizados como corretivo de pH na Estação de Tratamento de Água de São Roque, Limoeiro e Arapongas, para o exercício de 2022.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 29 de novembro de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1. Sobre a Especificação Técnica do Item 1 - Hidróxido de Cálcio, poderia nos **confirmar se o parâmetro "insolúveis" - refere-se ao parâmetro "Sílica + Resíduos insolúveis"?**

RESPOSTA: *O termo parâmetro "insolúveis" refere-se ao parâmetro "Sílica + Resíduos insolúveis de fato.*

2. No Portal Compras.gov após fazer download do Edital, o Anexo "*Relação de Itens*" contém descrição do item divergente do Termo de Referência.
Devemos considerar apenas o especificado no Termo de Referência?

RESPOSTA: *Sim deverá considerar o especificado no Termo de Referência.*

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 30 de novembro de 2021.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 066/2021)

Jose Adriano Kielling
Engenheiro Químico