

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-072402

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de Quatro Tanques com Capacidade Nominal de 25 Mil Litros Cada (Norma ABNT NBR 17505-2:2013), Em Polipropileno - PP.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 27 de julho de 2022, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTO:

1 - Solicitamos a disponibilização do projeto específico do tanque. Caso não exista um projeto específico qual será a altura do fundo cônico inferior necessária ou percentagem de inclinação? Estas informações são necessárias para levantamento do custo para fabricação dos respectivos reservatórios.

RESPOSTA: Não existe projeto para o tanque, porém tem de respeitar as dimensões máximas de diâmetro = 3,5m; altura = 5,00m; espessura de parede de 15mm (mínima), com fundo cônico.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 28 de julho de 2022.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 066/2021)

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico