

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

Processo Administrativo Nº 2022- SAN-073699

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC-U, PP(POLIPROPILENO), PE(POLIETILENO) E PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAJAÍ – PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO Nº 0505260-55/2019.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 05 de agosto de 2022, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 - A norma NBR ISO 21138-3 contempla em seu escopo a série de diâmetros DN/DE e DN/DI, dessa forma gostaríamos de saber se ambas as séries serão aceitas para uma participação mais ampla de fornecedores.

RESPOSTA: Será aceito somente série DN/DI

2 - Os lotes 05 e 07 especificam tubos DN350 e DN450, esclarecemos que a norma vigente NBR ISO 21138-3 não contempla esses diâmetros, sendo assim a participação com os diâmetros DN400 e DN500 serão permitidas?

RESPOSTA: Sim, serão aceitos os diâmetros indicados.

3 - É de suma importância definir a rigidez anelar mínima SN para os tubos corrugados, sendo assim, gostaríamos de esclarecer qual será a rigidez mínima aceita, SN4 ou



SN8? Reforço que as Cia's a rigidez mínima de SN8 (EX: SABESP, COPASA, COMPESA e etc), garantindo melhor desempenho da tubulação.

RESPOSTA: Serão aceitos dutos com rigidez anelar mínima SN4

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 08 de agosto de 2022.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria n° 026/2022)

Marcio Venício Bernadino
Técnico Nível Médio
Diretoria de Saneamento