

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

Processo Administrativo Nº 2022- SAN-074028

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO PARA OS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA'S) SÃO ROQUE I E II DO SEMASA – ITAJAÍ/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 15 de agosto de 2022, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 - Solicitamos a gentileza de confirmar se será aceito material construtivo POLIPROPILENO ao invés de PEAD para bacia e estrados.

RESPOSTA: Deve ser obedecido o descrito no edital, PEAD.

2 - Solicitamos confirmar se o Still Frame pode ser fabricado em aço carbono.

RESPOSTA: Deve ser obedecido o descrito no edital, ou seja, o sill frame em compósito não será aceito em aço carbono, devido ao uso em produtos químicos e pela maresia presente.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 17 de agosto de 2022.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 026/2022)

Jose Adriano Kielling
Engenheiro Químico