



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Processo Administrativo Nº 2023-CAM-080154

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de 2.600 hidrômetros multijatos, 1400 volumétricos e 100 hidrômetros ultrassônicos para usuários com perfil de consumo a partir de 180m³.**

O referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 28 de junho de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, caput, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTO:

Respeitosamente solicitamos esclarecimento referente ao pregão 019/2023.

ITEM 2 – MEDIDOR VOLUMÉTRICO - No termo de referência descreve: A relojoaria deve ser inclinada à 45°.

Considerando que nosso medidor volumétrico é R800, pode ser instalado em qualquer posição sem alterar a classe metrológica, atende e supera as demais especificações.

Pergunta-se: Podemos ofertar medidor com relojoaria plana?

Resposta: O padrão dos hidrômetros mecânicos do SEMASA são com visor inclinados em 45°, portanto não aceitará visor plano.

Itajaí SC, 28 de junho de 2023

Rosimeri Nascimento Simões
Pregoeira
(Portaria 015/2023)

Evandro Moreira da Silva
Aferidor de Hidrômetros/ Fiscal do
Contrato

